

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



КНМ 13210061000201178082 от 05.10.2021 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs@e-mordovia.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

431220, РМ, г. Темников, ул. Октябрьская, д. 26

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору муниципального бюджетного образовательного учреждения "Андреевская основная общеобразовательная школа" Романовской С.Е.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения №18 от 05.10.2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Мордовия (Главного государственного инспектора Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Чекмарева Алексея Александровича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 13210061000201178082, в период с «11» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г.

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковско

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

го и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и

органа государственного пожарного надзора)

Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Мордовия Чекмаревым Алексеем Александровичем

проведено плановое выездное контрольно (надзорное) мероприятие в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения "Андреевская основная общеобразовательная школа"

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «Андреевская ООШ» Романовская С.Е.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	<i>Не производится техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)</i>	<i>п. 60 ППП в РФ</i>	<i>14.03.22</i>	<i>+</i>
	<i>Огнетушители установленные на объекте защиты расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, фактическая высота составляет 1,75 м</i>	<i>п. 409 ППП в РФ</i>	<i>14.03.22</i>	<i>+</i>
	<i>Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (шлейф №5,6 отключены, при включении происходит срабатывание АПС)</i>	<i>п. 54 ППП в РФ</i>	<i>14.03.22</i>	<i>+</i>
	<i>На втором этаже здания у дверей, ведущих на лестничную клетку, отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнениями в притворах</i>	<i>ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 2, ст. 53ФЗ № 123, п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 (п. 6.18* СНиП 21-01-97*)</i>	<i>14.03.22</i>	<i>+</i>

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник отдела надзорной деятельности и ПР
Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Мордовия –
подполковник внутренней службы Чекмарев Алексей Александрович
(должность, фамилия, инициалы государственно-
го инспектора по пожарному надзору)
« 22 » октября 2021 г.



(подпись)
М.И.П.*

Предписание для исполнения получил(а):
Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения "Андреевская
средняя общеобразовательная школа" Романовская С.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

«22» октября 2021 г.

С.Е. Романовская
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.